/ ENSPAC1050

Dispositif de mise à la terre par câble isolant pour lignes aériennes HT nues
(Jeu pour 1 conducteur)

Voir la fiche technique en ligne

/ Normes

- CEI 61230

/ Utilisation

Cette pince est placée et décrochée du sol à l'aide d'une corde isolante passée sur le conducteur. La pince est hissée sur le conducteur en tirant sur la 1ère corde.
La pince est décrochée en tirant sur la 2ème corde. La corde peut être passée sur le conducteur à l'aide d'une perche isolante munie du système d'accroche rapide.

/ Domaines d'activité

Transport

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

/ Caractéristiques

- **Type de produit :** Dispositif
- **Tension d'utilisation (V) :** HTB (> de 50 000 V)

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

Fiche technique

Reference produit	Section de câble de terre (mm^2)	Longueur du câble de terre (m)	Encombrement	Poids (kg)
ENSPAC1050A	95	14	HMALT: 600x250x200mm / H701: 1300x120x120mm	21,5
ENSPAC1060B01	95.	14.	HMALT: 600x250x200mm / H701: 1300x120x120mm.	3 x 21,5

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions