



Voir la fiche  
technique en ligne

## / Dispositif mobile

Canne de terre mobile pour connexion haute avec pinces pour étrier fixées sur tendus et jeux de barre des postes sources HTB



## / Normes

- CEI 61219

## / Utilisation

Assembler le dispositif en reliant les deux parties (tige isolante et tige conductrice). Insérer la lance dans le manchon du contact de terre de la lance.

Grâce à cette première opération, le poids du dispositif de la perche est supporté par le contact de la perche placé au potentiel de la terre.

Vous pouvez ensuite faire glisser le dispositif et le tourner jusqu'à ce qu'il atteigne et accroche le contact placé sur le conducteur HT.

## / Domaines d'activité

-  Industrie
-  Sécurité civile
-  Transport

## / Caractéristiques

- Type de produit : Dispositif
- Tension d'utilisation (V) : HTB (> de 50 000 V)
- Domaine d'utilisation (environnement) :
- Poste : Après compteur
- Après compteur : industrie
- Icc Max (Intensité du court-circuit) kA/0.5s : 63
- Icc Max (Intensité du court-circuit) kA/1s : 40

